

Døgnet Rundt Glas – Øst v.
H.L. Sikring A/S
Axel Kiers Vej 18 L
8270 Højbjerg

Ordre nr. 358655-4A
Dok. nr. 1302578
Projekt nr. 1316346-03
Side 1 af 2
Bilag 1
Initialer MJLD/vw


Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Århus C
Telefon 72 20 10 00
Telefax 72 20 10 19

info@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

Prøvningsrapport

- Prøveemne: Sikringsrude type ”A3 - 9 luft - 0,33/6 lam”.
- Udtagning: Prøveemnet blev fremsendt af kunden og modtaget på Teknologisk Institut den 2010.04.28. Materialet blev mærket A1 til A4 af kunden.
- Metode: DS/EN 356:2002 – Bygningsglas – Sikringsglas – Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb.
- Periode: Prøvningen blev gennemført 2010.04.29.
- Resultater: Sikringsruden opnåede klassifikationen **P4A**.
- Resultaterne fremgår af side 2.
- Opbevaring Da testen er destruktiv og ikke-reproducerbar, er prøveemnerne blevet bortskaffet umiddelbart efter afslutning af testen.
- Vilkår: Prøvningen er udført på vedlagte vilkår i henhold til de for laboratoriet af DANAK (Dansk Akkreditering) fastsatte retningslinjer herfor. Prøvningen gælder kun for det prøvede materiale. Prøvningsrapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

2010.05.07, Teknologisk Institut, Byggeri, Århus



Morten Jul Lægaard
Konsulent

Direkte tlf.: +45 7220 1132
E-mail: mjld@teknologisk.dk

Morten Johansen
Teamleder

Direkte tlf.: +45 7220 1142
E-mail: moj@teknologisk.dk